



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40. г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №13-16/306

Юридическому лицу - Муниципальному учреждению дополнительного образования « Центр сопровождения детей»

« 09 » октября 2017 г.
(дата составления акта)

Россия, Тульская область, г. Богородицк, ул.
Пролетарская, д.59.
(место составления протокола)

Мною, старшим государственным инспектором отдела по надзору за электроустановкам потребителей Приокского управления Ростехнадзора, Звягиным Эдуардом Викторовичем (должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой (внеплановой) проверки, согласно приказу (распоряжению) от 28 сентября 2017 г. № 1-1699-р Приокского управления Ростехнадзора деятельности юридического лица — Муниципального учреждения дополнительного образования « Центр сопровождения детей»

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области (промышленной безопасности, электроэнергетики, безопасности гидротехнических сооружений)

В присутствии директора муниципального учреждения дополнительного образования « Центр сопровождения детей» (МУДО ЦСД) Николаевой И.С (приказ № 182-к от 06.09.2010 г. комитета по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район) (должность, фамилии, инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ П/П	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения № П/П	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1. Организация эксплуатации электроустановок				
1.1	Приказом № 27/А от 04.10.2017. по МУДО ЦСД лицом, ответственным за электрохозяйство МУДО ЦСД назначен педагог-психолог МУДО ЦСД Агафонова О.С.. При этом	п. 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом	Устранить нарушение	22.01.2018.

	педагог-психолог МУДО ЦСД проверку знаний по электробезопасности на 4 кв. гр. в электроустановках до 1000 В не проходила.	России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.		
1.2.	В МУДО ЦСД для эксплуатации электроустановок нет подготовленного электротехнического персонала. Договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок нет.	п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	Устранить нарушение	22.03.2018.
1.3.	Техническая документация в учреждении ведётся не в полном объеме. Так например:			
1.3.1	Нет перечня технической документации	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	22.01.2018.
1.3.2.	Нет перечня должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	22.01.2018.
1.3.3.	Нет общей схемы электроснабжения по Потребителю в целом.	п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	22.03.2018.
1.3.4.	Не ведётся журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п.1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от	Устранить нарушение	22.01.2018.

		22.01.2003 г.		
1.3.5.	Нет акта разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственностью между энергоснабжающей организацией и Потребителем.	п.1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	22.01.2018.
1.4.	В учреждении нет графика ППР электрооборудования на текущий 2017 год.	п. 1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение	22.01.2018.
1.5.	В учреждении нет ОРД (организационно-распорядительный документ) определяющего вид оперативного обслуживания электроустановок, количество работников из числа оперативного персонала в смене	п.3.2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.	Устранить нарушение.	22.01.2018.
1.6.	В учреждении нет утвержденного руководителем Потребителя календарного графика проверки знаний норм и правил работы в электроустановках	п. 1.4.29. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение.	22.01.2018.
1.7.	Руководителем предприятия или структурного подразделения для каждой должности (профессии) не определён объём проверки знаний норм и правил с учётом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.	п. 1.4.37. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003	Устранить нарушение.	22.01.2018.
1.8.	В учреждении не разработаны мероприятия по повышению надежности, экономичности и	п.1.5.3.Правил технической эксплуатации электроустановок	Устранить нарушение.	22.01.2018.

	безопасности электроснабжения учреждения.	потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003		
1.9.	Работа по проведению оформлению инструктажей и присвоению 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током в учреждении ведётся с нарушениями действующих правил. Так, например:			22.01.2018.
1.4.1.	Нет распоряжения руководителя МУДО ЦСД о назначении работника из числа электротехнического персонала с группой не ниже 3 по электробезопасности для присвоения 1 группы по электробезопасности.	п. 1.4.4.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 приложение 1, прим. 2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.	Устранить нарушение.	22.01.2018.
1.4.2.	Не ведётся журнал установленной формы присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 приложение 1, прим. 2. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от	Устранить нарушение.	22.01.2018.

		24.07.2013 № 328н,зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.		
2.1.	В учреждении не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.			
2.1.1.	Работы в электроустановках не оформляются нарядами, распоряжениями. Не ведётся журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям.	п.6.6. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н,зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.	Устранить нарушение	22.01.2018.
2.1.2.	Нет перечня работ, выполняемых оперативно-ремонтным персоналом в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н,зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.		22.01.2018.
2.2.	Электроустановки учреждения не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с нормами комплектации ИПИСЗ (инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках) прил.8. Отсутствуют например: испытанные, готовые к использованию указатели напряжения до 1000 В.	п. 1.7.2, 1.7.3,1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г п. 1.4.Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г., рег. № 30593). приложение 8. ИПИСЗ Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в	Устранить нарушение.	22.01.2018.

		электроустановках.		
2.3.	В учреждении не ведётся журнала учёта и содержания средств защиты	п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03: п.1.4.2 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках(ИПИСЗ)	Устранить нарушение.	22.01.2018.
2.4.	Эксплуатация электрического освещения в учреждении осуществляется с нарушениями обязательных требований, а именно:			
2.4.1.	Не разработан график чистки светильников, осмотра и ремонта сети электрического освещения учреждения.	п.2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:	Устранить нарушение	22.01.2018.
2.4.2	На лицевой стороне щитка освещения на втором этаже учреждения нет однолинейной схемы, надписей с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников , соответственно через них получающих питание	п.2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 ; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:	Устранить нарушение.	22.03.2018.
2.5.	На дверце ВРУ- 0,4 кВ МУДО ЦСД на втором этаже учреждения отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003:	Устранить нарушение	22.03.2018.
2.6.	В МУДО ЦСД не проводятся замеры сопротивлений изоляции проводов и кабелей, полного сопротивления петли фаза-нуль, сопротивлений заземляющих устройств.	п.п 2.12.17, 2.7.13. п.3.6.1. Пр.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом	Устранить нарушение	22.03.2018.

России, рег. № 4145 от
22.01.2003:

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, статьи 21, пункта 2, статьи 14, пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. №53-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. №249-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401,

руководителю (представителю) юридического МУДО ЦСД Россия, Тульская область, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д.59.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направить уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки, с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:


Звягин Э.В. _____
(Ф.И.О.)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

директор МУДО ЦСД Николаева И.С (приказ № 182-к от 06.09.2010 г. комитета по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район)

(подпись)



« 09 » октября 2017 г.